



Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Autonomie Locali sugli "Indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici"

(4.13/2008/19 CU)

Elenchi edifici con criticità - (L. 131/03)

Allegato A "Elenco degli edifici scolastici con criticità aggiornato al 16.11.2009"

regione	Codice meccanografico scuola	Denominazione ed indirizzo	Grado di inagibilità -- Parziale Totale Nessuno	Numero alunni interessati dall'inagibilità	Numero aule interessate	Lavori di ripristino in corso o effettuati? -- SI NO	Termine dei lavori di ripristino	Natura della sistemazione alternativa -- Temporanea Definitiva Nessuna	Descrizione sistemazione alternativa	Giudizio sintetico sistemazione alternativa -- Problematica Adeguata Ottima Non applicabile	Descrizione intervento di ripristino	Info ente locale proprietario	importo stimato per l'intervento
Veneto	BLEE001009	Scuola Elementare A. Gabelli, Piazzale Cesare Battisti, 4 32100 BELLUNO	TOTALE	280	32	NO	///	Temporanea	Edificio prefabbricato provvisorio	Problematica	L'inagibilità è stata ricondotta alla rovina di elementi non strutturali quali controsoffitti in laterizio. Tale fattore tuttavia interagisce con la parte strutturale dell'immobile in particolare con le travature orizzontali in quanto ne costituiscono il cassero. Tale aspetto riguarda la totalità dei locali della scuola. La scuola è stata inaugurata nel 1934 e quindi si ritiene che i vari elementi non strutturali e quelli strutturali debbano essere sottoposti ad adeguata attenzione tecnica tra cui, in particolare,	Comune di Belluno: Tel. 0437.913615	680.000,00
Veneto	ROMM815019	Palestra Scuola media Marin Via San Francesco, 31 - Adria	PARZIALE	140	1 (palestra)	NO	///	Temporanea	educazione fisica presso altri plessi	Problematica	Palestra non in sicurezza, causa gradinate di accesso rovinate, rampa disabili in pessime condizioni, cainmo centrale termica privo di controtravature, marciapiedi esterni sconnessi, vetri non a norma	Comune di Adria	25.000,00
Veneto	PDEE02800G	Primaria L. Da Vinci	PARZIALE	227	10	si	14/09/2009	Temporanea	nessuna	Problematica	Situazioni di criticità e fessurazioni che hanno determinato la necessità di verifiche più approfondite. Vi sono problemi di staticità, con effetti di cedimento fondale e fessurazioni. E' necessario rendere inerte la cisterna di gasolio all'esterno, a ridosso dell'angolo in espulsione. Vi sono distacchi di porzioni, tavelle dal soffitto, estrema pericolosità per i controsoffitti che devono essere demoliti per possibilità di distacchi.	Comune di Conselve (PD) - Tel. 0499596511	150.000 (di cui 65.001,60 per la sistemazione e il ripristino dei controsoffitti (rimanente per lavori di ripristino strutturale))
Veneto	TVEE84606C	Scuola Elementare "D. Birago" di Pianzano - Via Sant'Urbano Godega di Sant'Urbano	TOTALE	89	5	SI	20091026	Temporanea	gli alunni sono stati traslocati per 2 settimane e mezzo presso la scuola media	Problematica	Nell'aula sita al piano terra presenza di calcinacci caduti dal soffitto, distacco di intonaci. In altre aule accentuazione della linea di demarcazione dei travetti del solaio. Chiusura temporanea della scuola per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del solaio (rete elettrosaldata di contenimento). Il distacco degli intonaci e la chiusura è stata fatta dopo che il sopralluogo ai sensi dell'Intesa del 29.01.09 e relativa scheda avevano dato luogo ad esito negativo.	Comune di Godega Sat'Urbano (TV)	90.000,00
Veneto	TVEE812014	Scuola Elementare "G. Bianco" - Castello di Godego (TV) - 31030	parziale	325	21	NO	///	Temporanea	non necessaria: parte dell'edificio era in uso al comune e sono state restituite le aule alla scuola	Problematica	Distacco di intonaci dal controsoffitto in maniera improvvisa che ha determinato la chiusura temporanea della scuola per l'esecuzione di indagini con l'infrarosso al fine di determinare gli interventi. Le indagini eseguite in data 27.10.2009 hanno reso impellente l'installazione di adoneo controsoffitto in tempi rapidi. Il distacco degli intonaci e la chiusura è stata fatta dopo che il sopralluogo ai sensi dell'Intesa del 29.01.09 e relativa scheda avevano dato luogo ad esito negativo.	Comune di Castello di Godego (TV) - 31030	€ 50.000 presunti (40.000 € per l'esecuzione di controsoffitto in lamiera/cartongesso, 9.640 € per lavori di pronto intervento)
Veneto	VERI008016	IPSIA L SANUDO - V CORNER	PARZIALE	75	5	NO	///	Temporanea	non necessario	Problematica	TRATTASI DI EDIFICIO VINCOLATO CON DIFFUSE PROBLEMATICHE DI INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL TETTO, DI SERRAMENTI LIGNEI E DI ELEMENTI ORNAMENTALI DI FACCIATA. L'INAGIBILITA' INTERESSA, PER ORA, LE AULE POSTE IN UN'INTERA ALA DEL PLESSO SCOLASTICO. PER TALI AULE LE ALTERNATIVE TROVATE, IN PARTE AL PIANO TERRA E IN PARTE PRESSO ALTRO EDIFICIO, NON RISULTANO ADEGUATE.	PROVINCIA DI VENEZIA 0412501014	2.000.000,00
Veneto	VRSD002007	Istituto d'arte "N.Nani" - Via S. Nazaro, 6, Verona	PARZIALE	309	13	NO	///	Temporanea	L'utenza è stata spostata in altro edificio mediante una riorganizzazione degli spazi che ha coinvolto altri tre istituti (Sannichelli - Giorgi - Marconi). La sistemazione offerta all'Istituto "Nani" risulta adeguata sebbene per i prossimi mesi non potranno essere messi a disposizione degli studenti tre laboratori coinvolti nell'inagibilità della struttura e che per il momento non trovano spazi per la loro attivazione. Problematica risulta certamente per quanto concerne i laboratori del legno a loro volta rilocalizzati.	Problematica	L'inagibilità del fabbricato è generata essenzialmente dallo stato particolarmente precario della copertura e di tutti i serramenti. La precarietà coinvolge inoltre gran parte dei controsoffitti e delle volte di molti locali. Gli interventi assolutamente necessari sono il restauro della copertura e dei serramenti. Sono poi necessari interventi puntuali di messa in sicurezza di volte e controsoffitti.	Provincia di Verona 045 9288900	1.200.000,00
Veneto	VRRA010005	Liceo "Cotta" - Via Don Bosco, 1 Legnago	PARZIALE	1055	46	NO	///		non necessario	Problematica	la palestra e l'aula magna presentano entrambe problematiche di natura strutturale e non strutturale. In particolare l'aula magna è stata chiusa a seguito di evidenti segnali di degrado sui controsoffitti, corpi illuminanti, ecc. Il controsoffitto risulta essere vetusto e presenta pendini di sostegno non adeguati allo scopo in quanto in alcuni punti sono molto radi e realizzati in filo di ferro ad unico filo. Gli elementi illuminanti non ancorati adeguatamente sono, in alcuni casi, già distaccati con pericolo di crollo;	Provincia di Verona 045 9288900	75.000,00
Veneto	VRIC83400E	Istituto "Falcone e Borsellino"- Bardolino (VR)	TOTALE	87	6	NO	///	Temporanea	Dalla Fraz. Calmasino gli alunni sono stati portati in sede centrale presso la scuola media. La situazione perdura	Problematica	Tra la copertura e le aule al piano primo non è stato realizzato un solaio ma semplicemente un controsoffitto costituito da una tavellina in laterizio avente pessime caratteristiche di fragilità. Considerato che l'edificio nella sua complessità presenta parecchie altre criticità strutturali, non si ritiene conveniente nessun intervento atto alla loro eliminazione, in quanto i medesimi risulterebbero insufficienti a dare una risposta adeguata alla problematica. Pertanto la scuola è da demolire completamente e	Comune di Bardolino Tel. 0456213227	200.000,00