

ULSS 15 INFORMAZIONI

Il solaio è dimensionato per portare carichi accidentali pari a 600 Kg/mq oltre a 150 Kg/mq di carico permanente; - esistono le compartimentazioni REI dell'area interessata con specificate le vie di fuga; - esiste idoneo impianto di rivelazione fumo per la prevenzione incendi; - l'impianto aeraulico a tutt'aria a pressioni variabili è in grado di soddisfare locale per locale le condizioni microclimatiche interne e rispettare i gradienti di pressione da corridoio a locale laboratori con un sistema di supervisione da remoto che ne verifica la funzionalità in tempo reale; - l'impianto elettrico è del tipo idoneo per la classificazione di locali laboratorio, con prese sotto linee di continuità assoluta per evitare qualsiasi problema di interruzione di energia elettrica. Esiste un corretto impianto di messa a terra con idonei interruttori di protezione. Presso questo Servizio sono depositati i documenti di collaudo e di dichiarazione di conformità degli impianti sopracitati.