- Rivelatore d'incendio termovelocimetrico – analogico indirizzabile
- Ripetitore luminoso di rivelatore in allarme
- Pulsante per allarme incendio manuale – completo di vetro frontale frangibile e modulo di interfaccia indirizzabile
- Pannello di allarme incendio ottico-acustico discreto
- Sirena elettrica con segnalatore di tipo ottico
- Pulsante di sblocco elettromagnete porta tagliafuoco
- Modulo di interfaccia indirizzabile con uscita a relè per comando elettromagneti porta tagliafuoco
- Elettromagnete 24 Vcc per mantenimento in apertura di porta tagliafuoco e chiusura automatica
- Altoparlante da incasso – 6 W
- Altoparlante da parete – 6 W
- Pannello di regolazione/esclusione impianto di diffusione sonora
- Telecamera fissa BW completa di staffa di sostegno orientabile ed obiettivo
- Monitor BW 17" per impianto di videosorveglianza
- Punto di attestazione per telefono pubblico – completo di alimentazione a tensione di rete
- Armadio di permutazione per impianto fonia/dati (cablaggio strutturato cat. 5E)

- Quadro elettrico
- Canale portacavi in lamiera di acciaio zincata per linee elettriche principali dimensioni mm 100x80 – coperchio nei soli tratti verticali
- Canale portacavi in lamiera di acciaio zincata per linee elettriche principali dimensioni mm 200x80 – coperchio nei soli tratti verticali
- Canale portacavi in lamiera di acciaio zincata per linee elettriche secondarie dimensioni mm 100x80 – coperchio nei soli tratti verticali
- Canale portacavi in lamiera di acciaio zincata per linee elettriche secondarie dimensioni mm 200x80 – coperchio nei soli tratti verticali
- Canale portacavi in lamiera di acciaio zincata per impianti speciali dimensioni mm 100x80 – completo di coperchio
- Canale portacavi in lamiera di acciaio zincata per impianti speciali dimensioni mm 200x80 – completo di coperchio
- Canale portacavi in lamiera di acciaio zincata per impianti speciali dimensioni mm 300x80 – completo di coperchio
- Tubo protettivo in PVC serie pesante
- Cassetta di derivazione in materiale termoplastico
- Plafoniera per posa sporgente equipaggiata con lampade fluorescenti 2x18 W in esecuzione stagna IP 54
- Plafoniera da incasso per controsoffitto equipaggiata con lampade fluorescenti 4x18 W ottica Darkeg – IP 40
- Plafoniera da incasso per controsoffitto equipaggiata con lampade fluorescenti 4x18 W ottica lamellare – IP 40

- Presa bipasso 2x10–16 A+T
- Presa bipasso 2x10–16 A+T con protezione individuale a mezzo interruttore automatico magnetotermico
- Presa interbloccata tipo CEE 17 2x16 A+T

  Quadro presa per protezione di lavoro in esecuzione stagna da incasso autoinnestante costituente:
  n° 1 presa tipo CEE 17 2x16 A+T (alimentazione continuità assoluta)
  n° 2 prese tipo shuko 2x10 A+T (alimentazione continuità assoluta)
  n° 1 presa per servizi di trasmissione dati RJ 45 Cat. 5E;
  n° 1 presa per servizi telefonici RJ 45 Cat. 5E;

  Punto di alimentazione/attestazione per quadro prese laboratorio (enclusi) comprensivo di:
  n° 1 presa tipo CEE 17 2x16 A+T (alimentazione continuità assoluta)
  n° 1 linea elettrica monofase per alimentazione in continuità assoluta;
  n° 2 prese per servizi di trasmissione dati RJ 45 Cat. 5E;
  n° 1 presa per servizi telefonici RJ 45 Cat. 5E;
- Punto di alimentazione caldaia
- Punto di alimentazione generico
- Plafoniera di sicurezza di emergenza delle dimensioni elettriche (2 corpilli in sfalsato) completa di lucchetto di colore rosso, n°2 lampade tipo a scarica e vetro frontale frangibile
- Aspiratore da parete – portata minima 1.000 m³/h
- Termostato ambiente
- Plafoniera orientabile a binario
- Plafoniera da arredo sfalsata

- Presa telefonica a bassa portata
- Lampada per illuminazione di sicurezza autoalimentata equipaggiata con lampada FLC 1x18W – autonomia 1 ora completa di interfaccia per sistema di controllo centralizzato – IP 40
- Interruttore unipolare
- Deviatore unipolare
- Invertitore
- Apparecchio illuminante da incasso per controsoffitto equipaggiato con lampada PL 2x18 W – IP 40
- Apparecchio illuminante da incasso per controsoffitto equipaggiato con lampada FLC – IP 40
- Apparecchio illuminante da parete (sopra specchio) equipaggiato con lampada FLC – IP 40
- Lampada per illuminazione di sicurezza autoalimentata equipaggiata con lampada FLC 1x18W – autonomia 1 ora completa di interfaccia per sistema di controllo centralizzato – IP 40 – con serigrafia
- Lampada per illuminazione di sicurezza autoalimentata equipaggiata con lampada FLC 1x18W – autonomia 1 ora completa di interfaccia per sistema di controllo centralizzato – IP 40 – con serigrafia di direzione
- Cappello luminoso di segnalazione chiamata completo di segnalatore acustico
- Rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall – analogico indirizzabile – posto in ambiente
- Rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall – analogico indirizzabile – posto in controsoffitto
- Apparecchio illuminante per posa sporgente equipaggiato con lampada PL 2x18 W – IP 40









REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"
Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

Ospedale di San Donà di Piave

Centro Trasfusionale

Oggetto:
Planimetrie impianti
piano rialzato

Tav. N.

Il disegnatore: geom. Simone Dall'Antonia	File: c:\disegni\lavori 2013	data: febbraio 2013

Revisione	Descrizione	Data	Visto

Nota:
la portata massima dei solai è di: 300 - 350 kg/mq

Pianta piano rialzato



oggetto d'intervento

Appendice Centro Trasfusionale presso Laboratorio Analisi
Pianta piano rialzato





Pianta piano interrato

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"
Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

Ospedale di San Donà di Piave

Centro Trasfusionale

Oggetto:
Planimetria
piano rialzato e seminterrato

Tav. N.

Il disegnatore: geom. Simone Dall'Antonia	File: c:\disegni\lavori 2013	data: febbraio 2013

Revisione	Descrizione	Data	Visto